

СОГЛАСОВАНО:
Глава Кежемского района
П. Ф. Безматерных

Глава администрации Имбинского
сельского совета

* _____ Н. В. Чеченко

« _____ » _____ 2021 г.

* принимаю на обратной стороне

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального
директора - главный инженер

АО «КрасЭКО»

_____ А.И. Карловский

_____ 2021 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

теплоносителя от котельной п. Имбинский
на отопительный период 2021-2022 г.г.

Т н.в.	Т подачи			Т обр	Т н.в.	Т подачи			Т обр
	При ветре до 5 м/с	При ветре до 10 м/с	При ветре до 20 м/с			При ветре до 5 м/с	При ветре до 10 м/с	При ветре до 20 м/с	
8	60	62	66	56	-21	69	72	77	54
7	60	62	66	55	-22	70	73	78	55
6	60	62	66	55	-23	71	74	79	55
5	60	62	66	54	-24	72	75	80	56
4	60	62	66	54	-25	73	76	81	57
3	60	62	66	54	-26	74	77	82	57
2	60	62	66	53	-27	75	78	83	58
1	60	62	66	53	-28	76	79	85	58
0	60	62	66	53	-29	77	80	86	59
-1	60	62	66	52	-30	78	81	87	60
-2	60	62	66	52	-31	79	82	88	60
-3	60	62	66	52	-32	80	83	89	61
-4	60	62	66	51	-33	81	84	90	61
-5	60	62	66	51	-34	82	85	91	62
-6	60	62	66	50	-35	83	86	92	63
-7	60	62	66	50	-36	84	87	93	63
-8	60	62	66	50	-37	85	88	94	64
-9	60	62	66	49	-38	86	89	95	64
-10	60	62	66	49	-39	87	90	95	65
-11	60	62	66	49	-40	88	91	95	66
-12	60	62	66	48	-41	89	92	95	66
-13	61	63	67	49	-42	89	93	95	67
-14	62	64	68	50	-43	90	94	95	67
-15	63	65	70	50	-44	91	95	95	68
-16	64	66	71	51	-45	92	95	95	68
-17	65	67	72	52	-46	93	95	95	69
-18	66	69	73	52	-47	94	95	95	69
-19	67	70	74	53	-48	95	95	95	69
-20	68	71	75	54					70

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя по эксплуатации и ремонту
ТЭК и ВКХ АО «КрасЭКО»

_____ Е.С. Мухомедьянов

Директор Ангарского филиала
АО «КрасЭКО»

_____ А.О. Петров

согласовано!
15.09.21 АИЛ