



РОСС RU.0001.510640



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
 на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе  
 номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640  
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014  
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 663430, РОССИЯ, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,  
 ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91  
 Факс (391-62) 2-11-61  
<http://fbuz24.ru>  
[boguchany\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:boguchany_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель руководителя ИЛЦ  
 Степанова Л.В.  
 М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 18.03.2021 г. № 504-375

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' (объект) 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ООО «Водоснабжение» Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский
  - 3.3 Наименование точки отбора: п. Имбинский (водозабор - выход, питьевая вода)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2021 г. 06:30  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.03.2021 г. 11:30  
 Отбор произвел (должность, ФИО): мастер Шешин В.Д  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):-  
 Тара, упаковка: пакет «Вихрь»  
 Условия транспортировки: Образец доставлен Заказчиком  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет сам Заказчик  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 16.03.2021 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Протокол выдан на представленный образец  
 Основание для отбора: Договор № 200031/21 от 20.01.2021 г.  
 Цель исследования, основание: По договору
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№	Наименование, тип при-	Заводской	Сведения о государственной по-	Срок действия до
---	------------------------	-----------	--------------------------------	------------------

п\п	бора	номер	верке, №
-----	------	-------	----------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 504-375-16.03

10. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 11:45 16.03.2021

Дата начала исследования (испытания): 16.03.2021

Дата окончания исследования (испытания): 17.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Оператор Боголюбова Л.И.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛИЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510640



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

663430, РОССИЯ, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,

ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91

Факс (391-62) 2-11-61

<http://fbuz24.ru>

boguchany\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 18.03.2021 г. № 504-376

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' (объект) 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ООО «Водоснабжение», Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский
  - 3.3 Наименование точки отбора: п. Имбинский, водозабор (питьевая вода, скважина №5)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2021 г. 06:30

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.03.2021 г. 11:30

Отбор произвел (должность, ФИО): мастер Шешин В.Д

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):-

Тара, упаковка: пакет «Вихрь»

Условия транспортировки: Образец доставлен Заказчиком

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет сам Заказчик

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 16.03.2021 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Протокол выдан на представленный образец

Основание для отбора: Договор № 200031/21 от 20.01.2021 г.

Цель исследования, основание: По договору
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------



8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД  
9. Код образца (пробы): 504-376-16.03  
10. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 11:45 16.03.2021

Дата начала исследования (испытания): 16.03.2021

Дата окончания исследования (испытания): 17.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	Менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Оператор Боголюбова Л.И.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510640



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

663430, РОССИЯ, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,

ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91

Факс (391-62) 2-11-61

http://fbuz24.ru

boguchany\_fguz@24.rosпотребнадзор.ru



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 18.03.2021 г. № 504-377

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' (объект) 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ООО «Водоснабжение», Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский
  - 3.3 Наименование точки отбора: п. Имбинский, водозабор (питьевая вода, скважина №4)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2021 г. 06:30

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.03.2021 г. 11:30

Отбор произвел (должность, ФИО): мастер Шешин В.Д

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):-

Тара, упаковка: пакет «Вихрь»

Условия транспортировки: Образец доставлен Заказчиком

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет сам Заказчик

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 16.03.2021 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Протокол выдан на представленный образец

Основание для отбора: Договор № 200031/21 от 20.01.2021 г.

Цель исследования, основание: По договору
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п\п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД  
9. Код образца (пробы): 504-377-16.03  
10. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 11:45 16.03.2021

Дата начала исследования (испытания): 16.03.2021

Дата окончания исследования (испытания): 17.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	Менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Оператор Боголюбова Л.И.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.  
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.





РОСС RU.0001.510640



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

663430, РОССИЯ, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,  
ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91

Факс (391-62) 2-11-61

http://fbuz24.ru

boguchany\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 18.03.2021 г. № 504-378

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' (объект) 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ООО «Водоснабжение», Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский
  - 3.3 Наименование точки отбора: п. Имбинский, водозабор (питьевая вода, скважина №2)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2021 г. 06:30

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.03.2021 г. 11:30

Отбор произвел (должность, ФИО): мастер Шешин В.Д

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):-

Тара, упаковка: пакет «Вихрь»

Условия транспортировки: Образец доставлен Заказчиком

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет сам Заказчик

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 16.03.2021 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Протокол выдан на представленный образец

Основание для отбора: Договор № 200031/21 от 20.01.2021 г.

Цель исследования, основание: По договору
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п\п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД  
9. Код образца (пробы): 504-378-16.03  
10. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 11:45 16.03.2021

Дата начала исследования (испытания): 16.03.2021

Дата окончания исследования (испытания): 17.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испыта- ний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общее мик- робное число	КОЕ в 1 мл	Менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотоле- рантные коли- формные бак- терии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общие коли- формные бак- терии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Оператор Боголюбова Л.И.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.  
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.





РОСС RU.0001.510640



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
Фактический адрес:  
663430, РОССИЯ, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,  
ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91  
Факс (391-62) 2-11-61  
http://fbuz24.ru  
boguchany\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



**ПРОТОКОЛ  
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
от 18.03.2021 г. № 504-379

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' (объект) 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ООО «Водоснабжение» Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский
  - 3.3 Наименование точки отбора: п. Имбинский, ул. Мира, 9 (вода питьевая, водопроводный кран)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2021 г. 06:30  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.03.2021 г. 11:30  
 Отбор произвел (должность, ФИО): мастер Шешин В.Д  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):-  
 Тара, упаковка: пакет «Вихрь»  
 Условия транспортировки: Образец доставлен Заказчиком  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет сам Заказчик  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 16.03.2021 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Протокол выдан на представленный образец  
 Основание для отбора: Договор № 200031/21 от 20.01.2021 г.  
 Цель исследования, основание: По договору
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 504-379-16.03

10. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 11:45 16.03.2021

Дата начала исследования (испытания): 16.03.2021

Дата окончания исследования (испытания): 17.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Оператор Боголюбова Л.И.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510640



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
 на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе  
 номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640  
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014  
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 663430, РОССИЯ, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,  
 ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91  
 Факс (391-62) 2-11-61  
<http://fbuz24.ru>  
[boguchany\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:boguchany_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)



**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 18.03.2021 г. № 504-380

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' (объект) 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ООО «Водоснабжение» Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский
  - 3.3 Наименование точки отбора: п. Имбинский, ул. Лесная, 21 (вода питьевая, водопроводный кран)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2021 г. 06:30  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.03.2021 г. 11:30  
 Отбор произвел (должность, ФИО): мастер Шешин В.Д  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):-  
 Тара, упаковка: пакет «Вихрь»  
 Условия транспортировки: Образец доставлен Заказчиком  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет сам Заказчик  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 16.03.2021 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Протокол выдан на представленный образец  
 Основание для отбора: Договор № 200031/21 от 20.01.2021 г.  
 Цель исследования, основание: По договору
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:



№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 504-380-16.03

10. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 11:45 16.03.2021

Дата начала исследования (испытания): 16.03.2021

Дата окончания исследования (испытания): 17.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Оператор Боголюбова Л.И.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.