

СОГЛАСОВАНО:
Глава Кежемского района

« » П. Ф. Безматерных
2023 г



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «КрасЭКо»

« » А. И. Карловский
2023 г.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
теплоносителя от электростанции г. Кодинск
на отопительный период 2023-2024 г.г.

Т н.в.	Т подачи			Т обр	Т н.в.	Т подачи			Т обр
	При ветре до 5 м/с	При ветре до 10 м/с	При ветре до 20 м/с			При ветре до 5 м/с	При ветре до 10 м/с	При ветре до 20 м/с	
8	62,0	64,1	68,3	53,4	-21	75,4	78,2	83,7	58,0
7	62,0	64,1	68,3	53,2	-22	76,5	79,3	85,0	58,7
6	62,0	64,1	68,3	53,0	-23	77,6	80,5	86,3	59,4
5	62,0	64,1	68,3	52,7	-24	78,7	81,7	87,6	60,1
4	62,0	64,1	68,3	52,5	-25	79,9	82,8	88,8	60,8
3	63,0	65,2	69,5	53,1	-26	81,0	84,0	90,1	61,5
2	63,0	65,2	69,5	52,9	-27	82,1	85,2	91,4	62,1
1	63,0	65,2	69,5	52,7	-28	83,2	86,3	92,6	62,8
0	63,0	65,2	69,5	52,4	-29	84,3	87,5	93,9	63,5
-1	63,0	65,2	69,5	52,2	-30	85,3	88,6	95,0	64,2
-2	64,0	66,2	70,6	52,8	-31	86,4	89,7	95,0	64,8
-3	64,0	66,2	70,6	52,6	-32	87,5	90,9	95,0	65,5
-4	64,0	66,2	70,6	52,4	-33	88,6	92,0	95,0	66,1
-5	64,0	66,2	70,6	52,2	-34	89,7	93,1	95,0	66,8
-6	64,0	66,2	70,6	51,9	-35	90,7	94,3	95,0	67,4
-7	64,0	66,2	70,6	51,7	-36	91,8	95,0	95,0	68,1
-8	64,0	66,2	70,6	51,5	-37	92,9	95,0	95,0	68,7
-9	64,0	66,2	70,6	51,3	-38	93,9	95,0	95,0	69,4
-10	65,0	67,3	71,8	51,9	-39	95,0	95,0	95,0	70,0
-11	65,0	67,3	71,8	51,7	-40	95,0	95,0	95,0	69,8
-12	66,0	68,3	72,9	52,3	-41	95,0	95,0	95,0	69,5
-13	66,3	68,6	73,2	52,3	-42	95,0	95,0	95,0	69,3
-14	67,4	69,8	74,5	53,0	-43	95,0	95,0	95,0	69,1
-15	68,6	71,0	75,9	53,7	-44	95,0	95,0	95,0	68,9
-16	69,7	72,2	77,2	54,5	-45	95,0	95,0	95,0	68,6
-17	70,9	73,4	78,5	55,2	-46	95,0	95,0	95,0	68,4
-18	72,0	74,6	79,8	55,9	-47	95,0	95,0	95,0	68,2
-19	73,1	75,8	81,1	56,6	-48	95,0	95,0	95,0	68,0
-20	74,3	77,0	82,4	57,3					

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя управления,
управление ремонтов и эксплуатации оборудования

Директор Ангарского филиала АО «КрасЭКо»

А.О. Петров

О.И. Зиновьев