

УТВЕРЖДЕНО:

Председателем комиссии,
утвержденного постановлением
Администрации Кежемского
муниципального округа от
18.06.2026 №797-п –
Заместителем Главы Кежемского
муниципального округа
по жизнеобеспечению
муниципального округа

 Л.Н. Валитова
(подпись)

«21» июля 2026 г.

**Программа проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии,
у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с
жилищным законодательством, управляющих организаций,
товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов,
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов (при условии осуществления ими
деятельности по управлению многоквартирными домами), лиц,
осуществляющих содержание и (или) выполняющих работы по ремонту
общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта
внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме,
председателя совета многоквартирного дома в случае, если
собственниками помещений в многоквартирном доме не принято
решение о заключении договоров в соответствии с ч. 1 ст. 164
Жилищного кодекса Российской Федерации, муниципального
образования в случае, если способ управления многоквартирным домом
не выбран или выбранный способ управления не реализован.**

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", содержит информацию об объектах, подлежащих оценке

обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссии по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе III настоящей программы.

II. Работа Комиссии

2.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

2.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

2.4. Состав Комиссии определен в приложении 2 к Постановлению Администрации Кежемского муниципального округа от 18.06.2026 г. №797-п «О создании комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования Кежемский муниципальный округ»).

2.5. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 1 к настоящей программе.

III. Права и обязанности членов комиссии

3.1. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены Комиссии.

3.2. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя должно быть нечетным.

3.3 Число членов Комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя должно составлять не менее 5 человек.

3.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.5. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

3.6. Председатель Комиссии:

3.6.1. организует работу Комиссии, координирует ее деятельность;

3.6.2. утверждает программу;

3.6.3. проводить плановые и внеплановые (проводятся по решению председателя Комиссии) заседания комиссии;

3.6.4 организует ведение протокола заседания Комиссии;

3.6.5. имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии;

3.6.6. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.7. В период отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.

3.8 Секретарь Комиссии:

3.8.1 осуществляет подготовку заседаний Комиссии, не имеет право голоса при голосовании на заседании Комиссии;

3.8.2 информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии любым доступным способом не менее чем за 2 дня до дня его проведения;

3.8.3 обеспечивает членов Комиссии информационными материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;

3.8.4 ведет протоколы заседаний Комиссии.

3.9. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3.10. Члены комиссии обязаны:

3.10.1 лично, либо в формате видеоконференц-связи участвовать в заседаниях комиссии;

3.10.2 выполнять поручения Комиссии;

3.10.3 соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение информации;

3.10.4 при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

3.11. Члены Комиссий имеют право:

3.11.1 участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Комиссией;

3.11.2 выражать в письменной форме особое мнение по отдельным рассмотренным Комиссией вопросам;

3.11.3 вносить предложения по изменению порядка деятельности Комиссии.

3.12. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

3.13. Заседания Комиссии проводятся в очной форме посредством личного присутствия членов Комиссии по месту их проведения и (или) с использованием видеоконференц-связи, о чем в протоколе заседания Комиссии делается соответствующая отметка.

3.14. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от общего числа их членов, но в любом случае не менее 5 человек.

3.15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании, в том числе посредством использования видео-конференц-связи, членов Комиссий. Все члены Комиссий имеют при голосовании один голос. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.16. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются всеми членами Комиссий, принимавшими участие в заседании Комиссии, в том числе посредством использования видеоконференц-связи.

3.17. Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным Комиссиями вопросам, вправе выразить его в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания Комиссии. При подписании протокола заседания Комиссии членом Комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка «с особым мнением».

3.18. Документационное, информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация муниципального образования.

IV. Проведение оценки готовности

4.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее Приказ №2234).

4.2 Комиссия, в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Кежемский район Красноярского края», а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

4.2.1 Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой потребители тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами), лиц, осуществляющих содержание и (или) выполняющих работы по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении договоров в соответствии с ч. 1 ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, муниципального образования в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащихся в приложении № 1 к Приказу №2234 , а также заполненные оценочные листы в формате Excel (Приложение 2) для расчета индекса готовности к отопительному периоду.

4.3. Перечень документов, предоставляется в комиссию на адрес электронной почты: adm-kr@mail.ru либо нарочно на бумажном носителе, USB флеш-накопителе по адресу: г. Козьмодемьянск, ул. Гидростроителей, д. 24, каб. 1-04.

1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных Правилами N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Приказа №2234)

2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511(подпункт 11.5.2 пункта 11 Приказа №2234)

3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями(подпункт 11.5.3 пункта 11 Приказа №2234)

4. Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов (подпункт 11.5.4 пункта 11 Приказа №2234)

5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Приказа №2234)

6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511(подпункт 11.5.6 пункта 11 Приказа №2234)

7. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Приказа №2234)

8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части

внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Приказа №2234)

9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Приказа №2234)

10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511(подпункт 11.5.10 пункта 11 Приказа №2234)

11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Приказа №2234)

12. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Приказа №2234)

13. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Приказа №2234)

14. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию

резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Приказа №2234)

15. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Приказа №2234)

16. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Приказа №2234)

17. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Приказа №2234)

18. Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией; (подпункт 11.5.17 пункта 11 Приказа №2234)

19. Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке

готовности к отопительному периоду; (подпункт 11.4 пункта 11 Приказа №2234)

20. План подготовки к отопительному периоду. (пункт 3 Приказа №2234)

4.4. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в разделе II данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

4.5. По результатам расчета индекса готовности устанавливается: уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8; уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

4.5.1. Для потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами), лиц, осуществляющих содержание и (или) выполняющих работы по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении договоров в соответствии с ч. 1 ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, муниципального образования в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и

гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей 8 оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

4.5.2. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

4.6 Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (Приложение 3).

4.6.1 Сроки составления актов оценки обеспечения готовности не позднее 9 сентября 2026.

4.7 Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (Приложение 4) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков.

4.7.1 Сроки выдачи паспортов не позднее 14 сентября - для потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами), лиц, осуществляющих содержание и (или) выполняющих работы по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении договоров в соответствии с ч. 1 ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации,

муниципального образования в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

4.8 Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 4.7.1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне (п. 4.3 к программе) к акту оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (приложение 3 к программе) замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4.9 Действия при не устранении замечаний.

4.9.1. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

График проверок

Перечень потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами), лиц, осуществляющих содержание и (или) выполняющих работы по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении договоров в соответствии с ч. 1 ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, муниципального образования в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован		
Многоквартирные дома		
г.Кодинск		
ООО «Энергосервис ЖК»		
1	ул. Усенко, д. 2	
2	ул. Гайнулина, д. 1	
3	ул. Гайнулина, д. 8	
4	ул. Гидростроителей, д. 5	
5	пр. Ленинского комсомола, д. 3	
6	пр. Ленинского комсомола, д. 4	
7	пр. Ленинского комсомола, д. 7	
8	пр. Ленинского комсомола, д. 12	
9	пр. Ленинского комсомола, д. 14	
10	пр. Ленинского комсомола, д. 14/1	
11	пр. Ленинского комсомола, д. 18	
12	пр. Ленинского комсомола, д. 22	
13	пр. Ленинского комсомола, д. 22/1	
14	ул. Колесниченко, д. 2	
15	ул. Колесниченко, д. 4	
16	ул. Михайлова, д. 6	
17	ул. Михайлова, д. 10	
18	ул. Михайлова, д. 12	
ООО «УК «Олимп»		
19	ул. Гидростроителей, д. 11Б	
20	ул. Гидростроителей, д. 13	
21	ул. Гидростроителей, д. 3	
22	ул. Гидростроителей, д. 15	
23	ул. Гайнулина, д. 2	

с 10 августа по
8 сентября

24	ул. Гайнулина, д. 2 А	
25	ул. Гайнулина, д. 4	
26	ул. Колесниченко, д. 8	
27	ул. Колесниченко, д. 10	
28	ул. Колесниченко, д. 12	
29	ул. Колесниченко, д. 14	
30	ул. Колесниченко, д. 22	
31	ул. Михайлова, д. 1	
32	ул. Михайлова, д. 3	
33	ул. Михайлова, д. 5	
34	ул. Михайлова, д. 11	
ООО «Веста Люкс»		
35	ул. Гидростроителей, д. 2	
36	ул. Гидростроителей, д. 10	
37	ул. Гидростроителей, д. 22	
38	ул. Гидростроителей, д. 11	
39	ул. Гидростроителей, д. 11А	
40	ул. Гайнулина , д. 5	
41	ул. Гайнулина, д. 7	
42	ул. Гайнулина, д. 9	
43	пр. Ленинского комсомола, д. 2	
44	пр. Ленинского комсомола, д. 5	
45	пр. Ленинского комсомола, д. 6	
46	пр. Ленинского комсомола, д. 8	
47	пр. Ленинского комсомола, д. 11	
48	ул. Колесниченко, д. 4А	
49	ул. Колесниченко, д.18	
50	ул. Колесниченко, д.20	
51	ул. Михайлова, д. 8	
52	ул. Михайлова, д. 14	
53	ул. Маяковского, д. 16	
54	ул. Маяковского, д. 18	
ООО «Тор»		
55	ул. Гидростроителей, д. 4	
56	ул. Гидростроителей, д. 6	
57	ул. Гидростроителей, д. 8	
58	ул. Гидростроителей, д. 14	
59	ул. Гидростроителей, д. 16	
60	ул. Гидростроителей, д. 18	
61	ул. Гидростроителей, д. 20	
62	ул. Гидростроителей, д. 28	

63	ул. Гидростроителей, д. 30	
64	ул. Гидростроителей, д. 32	
65	ул. Гидростроителей, д. 34	
66	ул. Гидростроителей, д. 36	
67	ул. Маяковского, д. 2	
68	ул. Маяковского, д. 3	
69	ул. Маяковского, д. 4	
70	ул. Маяковского, д. 5	
71	ул. Маяковского, д. 6	
72	ул. Маяковского, д. 7	
73	ул. Маяковского, д. 9	
74	ул. Маяковского, д. 11	
75	ул. Маяковского, д. 17	
76	ул. Маяковского, д. 19	
77	ул. Маяковского, д. 21	
п. Имбинский		
ООО «Тор»		
78	ул. Мира, д.2	
79	ул. Мира, д.3	
80	ул. Мира, д.4	
81	ул. Мира, д.5	
82	ул. Мира, д.7	
Имбинское территориальное подразделение		
83	ул. Мира, д.1	
84	ул. Мира, д.2а	
85	ул. Мира, д.4а	
86	ул. Есенина, д.2	
87	ул. Есенина, д. 4	
п. Недокура		
Недокурское территориальное подразделение		
88	ул. Ленина, д. 1	
89	ул. Ленина, д. 3	
90	ул. Ленина, д. 5	
91	ул. Ленина, д. 6 Б	
92	ул. Ленина, д. 7	
93	ул. Ленина, д. 8	
94	пер. Октябрьский, д.1	
95	пер. Октябрьский, д. 4	
ООО «Водоснабжение»		
96	ул. Ленина, д. 5А	

Приложение 2 к программе

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами), лиц, осуществляющих содержание и (или) выполняющих работы по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении договоров в соответствии с ч. 1 ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, муниципального образования в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении)(подпункт	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$K_{\text{закон о тепл}}$	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задолг}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		

	11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):									
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности, теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыв}} * 0,31 + K_{\text{гидр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл/произв.инстр}} * 0,01 + K_{\text{наспорт.тепл.пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 + K_{\text{регул.темпер}} * 0,01$				
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	$K_{\text{промыв}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

	технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)								
1.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	K _{тип}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

1.1.3	447 Правил N 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	K _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)						
1.1.4	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых	0,01	K _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	энергоустановок						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

1.1.5

Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 1.1.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
Организационно-распорядительные	Показатель наличия перечня	0,01	K _{перечень}	Наличие - 1	

1.1.6

	документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО			Отсутствие - 0		
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К _{экспл/произв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)								
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам	0,01	K _{паспорт.тепл.пункт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое	0,01	K _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

	аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	обслуживание, энергосервисных контрактов							
1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	$K_{\text{регул. темпер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

	сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)								
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{режим}$	$K_{режим} = K_{арез} * 0,5 + K_{тех.готов} * 0,5$			
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{арез}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)						
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)								
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} * 0,95$			
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение,	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)							
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$			
1.4.1	(пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер.уз.уч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.4.2	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер.конт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	0,06	$K_{\text{жил.фонд}}$	$K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$	
2.1	Утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	0,7	$K_{\text{контур}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
2.2	Акты о проведении дезинфекции систем	Показатель наличия актов о проведении	0,3	$K_{\text{дезинф}}$	Наличие - 1	

	теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией	дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы			Отсутствие - 0	
--	---	---	--	--	----------------	--

		(подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{газ}$	$K_{газ} = K_{дым.вент} * 0,5 + K_{дог.тех.обсл} * 0,5$			
3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$K_{дым.вент}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
3.1									
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	$K_{дог.тех.обсл}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$K_{предп}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполняется

органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленности, безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении	надзора, федерального государственного надзора в области промышленности, безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго -	

	четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)									
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

(место составления акта) " ____ " ____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от " ____ " ____ 20__ г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку
обеспечения готовности к отопительному периоду)

с " ____ " ____ 20__ г. по " ____ " ____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась
оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
- NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к
отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от
_____ № _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду)